

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МЫТИЩИ
М.О. , г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, т. 8(495)583-88-89, e-mail: ogpn_mytichi@mail.ru

г. Мытищи

(место составления акта)

« 06 » апреля 2017 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного пожарного надзора
юридического лица,
№ 78

По адресу/адресам: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Селезнева, д.30.

(место проведения проверки)

на основании: годового плана проверок, утвержденного генеральной прокуратурой Российской Федерации. Порядковый номер проверки в системе ФГИС «ЕРП»: 201700630572. Распоряжения главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи, подполковника внутренней службы Ковтунова А.М. № 78 от «31» марта 2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» апреля 2017. с 11 час. 00 мин., до 13 час. 00 мин.

Продолжительность: 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 2 часа.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по городскому округу Мытищи Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ ШОВЗ Смородкин С.С. 31.03.2017г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектор ОНД по городскому округу Мытищи УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области старший лейтенант внутренней службы Молодов Константин Михайлович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностным лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности, экспертов или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ ШОВЗ Смородкин С.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностным лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.	Покрытие полов коридоров 1-го и 2-го этажей выполнено при помощи материалов с	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-
----	---	--


показателями по пожарной опасности выше требуемых (линолеум).	ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
---	--

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются
Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор городского округа Мытищи
по пожарному надзору,
капитан внутренней службы Молодов К.М.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МБОУ ШОВЗ Смородкин С.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» апреля 2017г.



(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

ПРОТОКОЛ № 66
об административном правонарушении в области пожарной безопасности

«07» апреля 2017г.

г. Мытищи

(место составления: город, село, район)

Я. Государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи, старший лейтенант внутренней службы Молодов Константин Михайлович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст; 23.34, 28.2., 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо

1. **Фамилия, имя, отчество** Смородкин Сергей Сергеевич

2. **Дата и место рождения** 30 сентября 1960 г.р., гор. Алма-Ата, Казахской ССР.

3. **Адрес места жительства:** г. Москва, Павла Корчагина, д. 7, кв. 59.

4. **Место работы (учебы)** МБОУ ШОВЗ

5. **Занимаемая должность** директор

6. **Заработная плата (иной заработок)** не установлено

7. **Документ, удостоверяющий личность** паспорт РФ серия 4509 № 099881 выдан 16.06.2007г. отделением по району Алексеевский ОУФМС России по гор. Москве по СВАО.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. **Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда:** не привлекался

(указывается дата,

номер пунктов, статья, нормативный, правовой акт требования, которого нарушены, и событие административного правонарушения)

«06» апреля 2017 г. в «13» ч. «00» мин. на территории и в помещениях МБОУ ШОВЗ

(указать место совершения административного правонарушения, помещение, здание, сооружение, агрегат.

расположенных по адресу: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Селезнева, д.30

вид работ, наименование объекта и его юридический адрес)

нарушил (а) Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ), утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (ред. от 06.04.2016), Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года Одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года.

а именно:

1.	Покрытие полов коридоров 1-го и 2-го этажей выполнено при помощи материалов с показателями по пожарной опасности выше требуемых (линолеум).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
----	---	--

за что предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностному лицу Смородкину Сергею Сергеевичу

(фамилия, инициалы лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях; права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, ст.17.9, ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации.

(указываются статьи и законодательный акт)

(подпись)

(Смордкин Сергей Сергеевич)

ФИО

Свидетелям: 1. нет _____ проживающий по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

2. нет _____ проживающий по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, ст.17.9, ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации.

_____ (_____) _____ (_____)
подпись ФИО

_____ (_____) _____ (_____)
подпись ФИО

Потерпевшим: 1. нет _____, проживающий по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

2. нет _____, проживающий по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст.25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст.51 Конституции Российской Федерации.

_____ (_____) _____ (_____)
подпись ФИО

_____ (_____) _____ (_____)
подпись ФИО

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в п. 1 ст. 25.3):
нет _____, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия _____
(название документа)

серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9; 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: _____

(подпись)

(Смордкин Сергей Сергеевич)

ФИО

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: нет иных сведений
(наличие вещественных доказательств по делу: отъездка)

при доставлении правонарушителя для составления протокола, должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается: нет _____
(перечень прилагаемых документов и вещей)

(подпись) (Смордкин Сергей Сергеевич)

подпись и ФИО лица, в отношении которого составлен протокол

От подписи отказался

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

_____ (_____) _____ (_____) _____ (_____)
подпись свидетеля ФИО

(подпись) (Молодов Константин Михайлович)

подпись ФИО лица, составившего протокол

_____ (_____) _____ (_____) _____ (_____)
подпись потерпевшего ФИО

_____ (_____) _____ (_____) _____ (_____)
подпись потерпевшего ФИО

Копию протокола получил _____ (Смордкин Сергей Сергеевич) _____ Дата 07.04.2017
подпись лица, в отношении которого составлен протокол ФИО

_____ (_____) _____ (_____) _____ (_____)
подпись потерпевшего ФИО

_____ (_____) _____ (_____) _____ (_____)
подпись потерпевшего ФИО

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в отдел надзорной деятельности по городскому округу Мытищи УНДиПР ГУ МЧС России по МО, расположенном по адресу: г. Мытищи, ул. Комарова, д.7, инспектору отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи старшему лейтенанту внутренней службы Молодову Константину Михайловичу 07.04.2017. _____ (Молодов Константин Михайлович)
дата подпись принявшего протокол ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
о назначении административного наказания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

«07» апреля 2017 г.

г. Мытищи

(место рассмотрения: город, село, район)

Я. Государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи, старший лейтенант внутренней службы Молодов Константин Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении
постановление прокурора о возбуждении административного дела
(ненужное зачеркнуть)

№ 66 от «07» апреля 2017 г. и материалы на должностное лицо
Смородкина Сергея Сергеевича.

(фамилия, имя, отчество)

родившегося: 30 сентября 1960 г.р., гор. Алма-Ата, Казахской ССР.

(указывается дата и место рождения)

проживающего: г. Москва, Павла Корчагина, д. 7, кв. 59.

(адрес)

работающего (учащегося) МБОУ ШОВЗ.

(подробное наименование предприятия объекта или учебного заведения)

в качестве директора.

(занимаемая должность)

установил, что должностное лицо директор МБОУ ШОВЗ Смородкин Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество, должность)

«06» апреля 2017 г. в «13» ч. «00» мин. на территории и в помещениях МБОУ ШОВЗ, расположенных по адресу: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Селезнева, д.30

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара — краткая характеристика объекта [назначение, этажность тепло-, водо- и электроснабжение и т. д.], имеющая отношение к делу)

нарушил (а) Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ), утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 (ред. от 06.04.2016), Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года Одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года.

а именно:

1.	Покрытие полов коридоров 1-го и 2-го этажей выполнено при помощи материалов с показателями по пожарной опасности выше требуемых (линолеум).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
----	---	--

(указываются существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара - что горело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 4,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1, ч. 1 ст. 29.9, ч. 1, 3, 5 ст. 29.10

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления

принимая во внимание **отсутствие отягчающих и смягчающих обстоятельств.**

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 4 КоАП РФ

Директора МБОУ ШОВЗ Смородкина Сергея Сергеевича

(фамилия, имя, отчество, должность)

и назначить административное наказание в виде штрафа на сумму пятнадцать тысяч рублей

(указывается вид взыскания, предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии Главному государственному инспектору городского округа Мытищи по пожарному надзору, г. Мытищи, ул. Комарова д. 7 или в суде: г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 15, (либо арбитражный суд) телефон доверия 424 11 00

(ненужное зачеркнуть)

Настоящее постановление вступает в законную силу «17» апреля 2017 г.

3. Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления о наложении административного взыскания в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа направляется в орган, должностному лицу, вынесшим постановление. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении указанного срока, материалы направляются судебному приставу-исполнителю. _____ Смородкин Сергей Сергеевич

(подпись правонарушителя)

4. Разъяснить, что сумма административного штрафа должна быть перечислена по следующим банковским реквизитам.

Банковские реквизиты для перечисления суммы административного штрафа.

Получатель: УФК по Московской области (Главное Управление МЧС России по Московской области)

ИНН 503 606 24 40

КПП 503 601 001

Р/сч 40 101 810 600 000 010 102

В отделении № 1 Москва г. Москва 705

Л/с получателя: 04481784030

Назначение платежа: Код ОНД 17746МТ, штраф за нарушение требований пожарной безопасности

ОКТМО 46634000

БИК 044 583 001

КБК 177 1 16 27000 01 6000 140

Копию постановления получил 07.04.2017г. _____ Смородкин Сергей Сергеевич

(дата, подпись правонарушителя)

(ФИО)

07.04.2017г. _____ Молодов Константин Михайлович

(дата, подпись лица, вынесшего постановление)

(ФИО)

Копия постановления направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N _____ от «07» апреля 2017 г.

исполнено « _____ » _____ 20 _____ г.

(номер финансового документа)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МЫТИЩИ**
Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, тел. 583-88-89

Предписание № 78/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению "Школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья", в лице директора школы
Смородкина Сергея Сергеевича.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи, подполковника внутренней службы Ковтунова А.М. № 78 от «31» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «06» апреля 2017. с 11 час. 00 мин., до 13 час. 00 мин., государственным инспектором городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи старшим лейтенантом внутренней службы Молодовым К.М. была проведена плановая выездная проверка с целью надзора за выполнением обязательных требований пожарной безопасности в отношении МБОУ ШОВЗ на территории и в помещениях, расположенных по адресу: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Селезнева, д.30, совместно с директором школы Смородкиным С.С.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Покрытие полов коридоров 1-го и 2-го этажей выполнено при помощи материалов с показателями по пожарной опасности выше требуемых (линолеум).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Г2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	01.11.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



**Государственный инспектор
городского округа Мытищи
по пожарному надзору
К.М. Молодов**

(подпись)
«06» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«06» апреля 2017 г.

Смирнов С.Р.
(должность, фамилия, инициалы)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием: _____